

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSchechISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFICATE

No.: 1210670

Product: Low voltage limiter

Type: ALVL 60
ALVL 120

Rating: ALVL 60: U_w 48 V AC; $U_s < 70$ V DC; U_{res} 600 V;
 I_{imp} 8 kA; I_n 40 kA; $U_p < 700$ V; IP65,
ALVL 120: U_w 96 V AC; U_s 120 V DC; U_{res} 800 V;
 I_{imp} 10 kA; I_n 40 kA; $U_p < 900$ V; IP65

Ordering firm: ACER VOLTAGE s.r.o.
Bratří Štefanů 1170, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Czech Republic

Manufacturer: ACER VOLTAGE s.r.o.
Bratří Štefanů 1170, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Czech Republic

Trade mark:

The test results are stated in the test-report No.: 212244-01/01 of: 01.12.2021

A sample of the product was found to be in conformity with:
ČSN EN 50526-2:14 cl. 5.1, 6.2.2.3, 6.4.2, 6.4.3,
ČSN EN 61643-11 ed. 2:13+A11:18 cl. 8.2, 8.3.3.1, 8.4.1, 8.5.1, 8.5.2

Other data:

The validity of the certificate is limited to: 06.12.2024

07.12.2021

Prague

Mgr. Miroslav Sedláček
Head of Certification Body



212244-01