

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFICATE

No.: 1220449

**Product:** Power surge arrester

**Type:** P600G, P400G, P250G

**Rating:**  $U_{\text{dc}}$  600-1000 V DC, 300-500 V DC, 200-300 V DC,  $U_{\text{p}}$  1 kV, 100  $A_{\text{rms}}$ , IP67

**Ordering firm:** ACER VOLTAGE s.r.o.  
Bratří Štefanů 1170, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Czech Republic

**Manufacturer:** ACER VOLTAGE s.r.o.  
Bratří Štefanů 1170, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Czech Republic

**Trade mark:**

**The test results are stated in the test-report No.:** 221962-01/01 of: 05.09.2022

**A sample of the product was found to be in conformity with:**

ČSN EN 61643-11 ed. 2:13+A11:18  
(IEC 61643-11+A11) cl. 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.3.6, 8.3.7, 8.4.1, 8.4.3, 8.4.4, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, Attachment B.1,  
ČSN EN 62561-3 ed. 2:18 cl. 6.5.1, 6.5.3.1

**Other data:**

**The validity of the certificate is limited to:** 19.09.2025

20.09.2022

Prague

Mgr. Miroslav Sedláček  
Head of Certification Body



\* C E R / 1 2 2 0 4 4 9 \*

221962-01