

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFICATE

No.: 1230085

Product: Surge arrester

Type: SPB */10 PP*; SPB */10 AlFe*; SPB */10 S*;
SPB */10 DT* (see Annex)

Rating: I_n : 10 kA; I_{max} : 40 kA; t_A : < 25 ns (see Annex)

Ordering firm: ACER VOLTAGE s.r.o.
Bratři Štefanů 1170, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Czech Republic

Manufacturer: ACER VOLTAGE s.r.o.
Bratři Štefanů 1170, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Czech Republic

Trade mark:

The test results are stated in the test-report No.: 222508-01/01 of: 24.02.2023

A sample of the product was found to be in conformity with:
ČSN EN 61643-11 ed.2:13+A11:18 (idt EN 61643-11:12+A11:18, mod IEC 61643-11:11)
cl. 7.3.1, 8.2, 8.3.2, 8.3.3.1, 8.3.6, 8.3.7, 8.4.1, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4

Other data:

The validity of the certificate is limited to: 20.03.2026

21.03.2023

Prague

Mgr. Miroslav Sedláček
Head of Certification Body



Stamp



222508-01