

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1250314

Výrobek: Výkonová bleskojistka

Typ: P600G, P400G, P250G

Jmenovité hodnoty: U_{dc} 600-1000 V DC, 300-500 V DC, 200-300 V DC, U_p 1 kV, 100 A_{rms}, IP67

Objednatel: ACER VOLTAGE s.r.o.
Bratři Štefanů 1170, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Česká republika

Výrobce: ACER VOLTAGE s.r.o.
Bratři Štefanů 1170, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 251740-01/01 ze dne: 21.07.2025

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61643-11 ed. 2:2013+A11:2018
(IEC 61643-11+A11) čl. 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.3.6, 8.3.7, 8.4.1, 8.4.3, 8.4.4, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, příloha B.1,
ČSN EN 62561-3 ed. 2:2018+Z1:2024 čl. 6.5.1, 6.5.3.1

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 251740 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 27.07.2028

28.07.2025

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



251740-01