

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFICATE

No.: 1250314

Product: Power surge arrester

Type: P600G, P400G, P250G

Rating: U_{vdc} 600-1000 V DC, 300-500 V DC, 200-300 V DC, U_p 1 kV, 100 A_{rms}, IP67

Ordering firm: ACER VOLTAGE s.r.o.
Bratři Štefanů 1170, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Czech Republic

Manufacturer: ACER VOLTAGE s.r.o.
Bratři Štefanů 1170, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Czech Republic

Trade mark:

The test results are stated in the test-report No.: 251740-01/01 of: 21.07.2025

A sample of the product was found to be in conformity with:

ČSN EN 61643-11 ed. 2:2013+A11:2018

(IEC 61643-11+A11) cl. 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.3.6, 8.3.7, 8.4.1, 8.4.3, 8.4.4, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, Attachment B.1,

ČSN EN 62561-3 ed. 2:2018+Z1:2024 cl. 6.5.1, 6.5.3.1

Other data:

The validity of the certificate is limited to: 27.07.2028

28.07.2025

Prague

Mgr. Miroslav Sedláček
Head of Certification Body



251740-01