

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFICATE

No.: 1260048

Product: Surge arrester

Type: PSP/PSPI*/5kA, PSP/PSPI*/10kA, PSPI */10
(see Annex)

Rating: see Annex

Ordering firm: ACER VOLTAGE s.r.o.
Bratří Štefanů 1170, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Czech Republic

Manufacturer: ACER VOLTAGE s.r.o.
Bratří Štefanů 1170, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Czech Republic

Trade mark:

The test results are stated in the test-report No.: 260008-01/01 of: 28.01.2026

A sample of the product was found to be in conformity with:
ČSN EN 60099-4 ed. 3:2015 čl. 4.1, 6.2, 6.3,
ČSN EN 61643-11 ed. 2:2013 čl. 8.2, 8.3.6, 8.3.7, 8.5.2, 8.3.3.1

Other data:

The validity of the certificate is limited to: 04.02.2029

05.02.2026

Prague

Mgr. Miroslav Sedláček
Head of Certification Body



260008-01