

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1260084

Výrobek: Svodič přepětí

Typ: SPB */10 PP*, SPB */10 AlFe*, SPB */10 S*, SPB */10 DT*
(viz příloha)

Jmenovité hodnoty: I_n : 10 kA, I_{max} : 40 kA, t_A : < 25 ns (viz příloha)

Objednatel: ACER VOLTAGE s.r.o.
Bratři Štefanů 1170, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Česká republika

Výrobce: ACER VOLTAGE s.r.o.
Bratři Štefanů 1170, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 260369-01/01 ze dne: 25.02.2026

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61643-11 ed.2:2013+A11:2018 (idt EN 61643-11:2012+A11:2018, mod IEC 61643-11:2011)
čl. 7.3.1, 8.2, 8.3.2, 8.3.3.1, 8.3.6, 8.3.7, 8.4.1, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 260369 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 02.03.2029

03.03.2026

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



260369-01