

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1260083

Výrobek: Omezovač nízkého napětí

Typ: P120G, P60G

Jmenovité hodnoty: U_{dle} 120 V DC, 60 V DC, U_p 500 V, 100 A_{rms}, IP67

Objednatel: ACER VOLTAGE s.r.o.
Bratří Štefanů 1170, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Česká republika

Výrobce: ACER VOLTAGE s.r.o.
Bratří Štefanů 1170, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 260230-01/01 ze dne: 25.02.2026

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61643-11 ed. 2:2013+A11:2018 čl. 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.3.5.3.2, 8.3.6, 8.3.7, 8.4.1, 8.4.4, 8.5.2, 8.5.4, příloha B.1,
ČSN EN 62561-3 ed. 2:2018+Z1:2024 čl. 6.5.1, 6.5.3.1

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 260230 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 02.03.2029

03.03.2026

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



260230-01