

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFICATE

No.: 1260084

Product: Surge arrester

Type: SPB */10 PP*, SPB */10 AlFe*, SPB */10 S*, SPB */10 DT*
(see Annex)

Rating: I_n : 10 kA, I_{max} : 40 kA, t_A : < 25 ns (see Annex)

Ordering firm: ACER VOLTAGE s.r.o.
Bratří Štefanů 1170, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Czech Republic

Manufacturer: ACER VOLTAGE s.r.o.
Bratří Štefanů 1170, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Czech Republic

Trade mark:

The test results are stated in the test-report No.: 260369-01/01 of: 25.02.2026

A sample of the product was found to be in conformity with:
ČSN EN 61643-11 ed.2:2013+A11:2018 (idt EN 61643-11:2012+A11:2018, mod IEC 61643-11:2011)
cl. 7.3.1, 8.2, 8.3.2, 8.3.3.1, 8.3.6, 8.3.7, 8.4.1, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4

Other data:

The validity of the certificate is limited to: 02.03.2029

03.03.2026

Prague

Mgr. Miroslav Sedláček
Head of Certification Body



* C E R / 1 2 6 0 0 8 4 *

260369-01