

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFICATE

No.: 1260083

Product: Voltage limiter device

Type: P120G, P60G

Rating: U_{vdc} 120 V DC, 60 V DC, U_p 500 V, 100 A_{rms}, IP67

Ordering firm: ACER VOLTAGE s.r.o.
Bratří Štefanů 1170, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Czech Republic

Manufacturer: ACER VOLTAGE s.r.o.
Bratří Štefanů 1170, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Czech Republic

Trade mark:

The test results are stated in the test-report No.: 260230-01/01 of: 25.02.2026

A sample of the product was found to be in conformity with:
ČSN EN 61643-11 ed. 2:2013+A11:2018 cl. 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.3.5.3.2, 8.3.6, 8.3.7, 8.4.1, 8.4.4, 8.5.2, 8.5.4, Annex B.1,
ČSN EN 62561-3 ed. 2:2018+Z1:2024 cl. 6.5.1, 6.5.3.1

Other data:

The validity of the certificate is limited to: 02.03.2029

03.03.2026

Prague

Mgr. Miroslav Sedláček
Head of Certification Body



260230-01